

Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin  
“15 decabr” 2022-ci il tarixli  
9-134 nömrəli Əmri ilə təsdiq edilmişdir.

**Elektrik və istilik enerjisi, habelə qaz təchizatı sahələrində baş vermiş, enerji istehsalı və təchizatı müəssisəsinin sabit işləməsinə və enerji təchizatında təhlükə yaradan qəzaların aşdırılmasında iştirak edilməsi**  
**QAYDALARI**

### **1. Ümumi müddəələr**

1.1. Bu Qayda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 22 dekabr tarixli 1750 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyinin Nizamnaməsi”nin 3.1.35-ci yarımbəndinə əsasən hazırlanmışdır və elektrik enerjisi, istilik enerjisi və (və ya) qaz təchizatı sahəsində (bundan sonra – müvafiq sahədə) baş vermiş, enerji istehsalı və təchizatı müəssisəsinin sabit işləməsinə və enerji təchizatına təhlükə yaradan qəzaların aşdırılmasında iştirak ilə bağlı Agentlikdaxili münasibətləri tənzimləyir.

1.2. Bu Qaydanın məqsədləri üçün aşağıdakı əsas anlayışlardan istifadə edilir:

1.2.1. **araşdırma** – müvafiq sahədə baş vermiş, enerji istehsalı və təchizatı müəssisəsinin sabit işləməsinə və enerji təchizatına təhlükə yaradan qəzaların (bundan sonra – qəza) aşdırılması;

1.2.2. **araşdırma aparən qurum** – aşdırmanın aparılması həvalə edilmiş dövlət orqanı;

1.2.3. **texnoloji proses** – istehsal prosesinin bir hissəsi olub, əmək vəziyyətinin dəyişdirilməsi ilə əlaqədar müstəqil məsələlərin həlli ilə bağlı məqsədyönlü, qarşılıqlı əlaqəli fəaliyyət.

### **2. Araşdırında iştirak**

2.1. Araşdırında iştirak aşağıdakıları əhatə edir:

2.1.1. qəza barədə məlumatların toplanılmasını, təhlilini və qiymətləndirilməsini;

2.1.2. qəzanın başvermə səbəblərinin müəyyən olunmasını.

2.2. Araşdırma ilə əlaqədar Energetika Nazirliyindən iştirakçıların təqdim edilməsi barədə daxil olmuş göstərişdə qeyd olunmuş müddətdən gec olmayaraq Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri aşdırma iştirakçılarını müəyyən edib Nazirliyə təqdim etməlidir.

2.3. Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi tərəfindən Energetika Nazirliyinin əmri ilə müəyyən edilmiş aşdırma iştirakçısının (iştirakçılarının) aşdırında iştirakı təmin olunmalıdır.

2.4. Araşdırma iştirakçısı aşdırma zamanı aşağıdakıları yoxlaysıf:

2.4.1. qəzadan əvvəlki halların, o cümlədən energetika subyektlərinin və istehlakçıların qəzanın baş vermesinə səbəb olan hərəkətlərini (hərəkətsizliyini);

2.4.2. energetika subyektləri və istehlakçılar tərəfindən energetika sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə riayət edilməsini;

2.4.3. energetika subyektləri və istehlakçılar tərəfindən qəzanın nəticələrinin və qəzaya səbəb olan avadanlıqdakı qüsurların aradan qaldırılmasını, onların etibarlılığının

artırılmasını, keyfiyyətinin yüksəldilməsini və təmir işlərinin, sınaq və profilaktik yoxlamaların müddətinə riayət edilməsi üçün tədbirlərin vaxtında görülməsini, qəzaya səbəb olan avadanlığın vəziyyətini, habelə təmir işləri zamanı texnoloji tələblərə əməl edilməsini.

2.5. Araşdırma iştirakçısı qəzaların səbəblərini müəyyən etmək üçün aşağıdakıları həyata keçirir:

2.5.1. qəzadan sonrakı vəziyyətin qorunması (mümkünsə) üçün tövsiyələrin verilməsini;

2.5.2. qəza ilə əlaqədar sənəd və sübutların, o cümlədən əməliyyat və dispetçer danışçılarının səsyazmasının surətinin əldə olunmasını;

2.5.3. qəzadan sonra qoruyucu qurğuların təsvirinin əldə edilməsini;

2.5.4. qəza səbəbindən istismarı dayandırılmış avadanlığa texniki xidmət ilə bağlı sənədlərin mövcudluğunu yoxlanılmasını;

2.5.5. qəza yerinə baxış keçirilməsini, həmin yerin fotoşəkillərinin çəkilməsini, tam və dolğun məlumat əldə etmək mümkün olmadıqda video çəkilişini, qəza yerinin sxeminin və eskizinin tərtib edilməsini;

2.5.6. qəzanın baş verdiyi energetika obyektində və (və ya) qurğusunda əməliyyat heyətinin, habelə qəzanın şahidlərinin, həmin obyektin məsul şəxslərinin izahatlarının (yazılı şəkildə) alınmasına dair tövsiyələrin verilməsini;

2.5.7. qəzadan bilavasitə əvvəl baş vermiş və qəzaya səbəb olan halların aydınlaşdırılmasını, habelə onların baş vermə səbəblərinin müəyyən edilməsini;

2.5.8. texnoloji proseslərin və qəzaya səbəb olan avadanlıqların istismarı zamanı baş vermiş pozuntuların xarakterinin aydınlaşdırılmasını;

2.5.9. energetika obyektində və (və ya) qurğusunda qəzanın baş verməsinin, onun fəsadlarının artmasının və (və ya) təsirinin davam etməsinin qarşısını almaq üçün əməliyyat heyətinin və həmin obyektin məsul şəxsinin hərəkətlərinin qiymətləndirilməsini;

2.5.10. qəza baş vermiş energetika obyekti cavabdeh olan əməliyyat heyətinin (olduğu təqdirdə) hərəkətlərinin normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması və tövsiyələrin verilməsini;

2.5.11. qəza baş vermiş energetika qurğularının istismarı üçün müəyyən edilmiş normativ hüquqi aktların və (və ya) icrası məcburi olan göstərişlərin pozulmasının aşkar edilməsini;

2.5.12. qəza baş vermiş energetika obyekti və (və ya) qurğuya tətbiq olunan təhlükəsizlik tələbləri nəzərə alınmaqla, həmin obyekt və (və ya) qurğunun təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsini;

2.5.13. qəza baş vermiş energetika obyekti və (və ya) qurğusunun, yaxud onunla əlaqədar texnoloji prosesin həmin obyekt və (və ya) qurğunun tikinti (quraşdırma) layihəsinə uyğunluğunun müəyyən edilməsini;

2.5.14. qəza baş vermiş obyektdə istifadə olunmuş avadanlığın təyinatına uyğunluğunun yoxlanılmasını;

2.5.15. qəza baş vermiş obyektdə cavabdeh olan texniki heyətin mühafizə vasitələrinin mövcudluğunu və istismara yararlılığının yoxlanılmasını.

2.6. Araşdırma iştirakçısı araşdırma aparılan müəssisədə aşkar olunmuş pozuntularla bağlı, eyni zamanda gələcəkdə belə qəzaların baş verməsinin qarşısının alınmasına və qurğuların təhlükəsiz və etibarlı istismarının təmin olunmasına dair araşdırma aparan quruma tövsiyələrini verir.